

## Dringend besluit van de Burgemeester houdende verbod voor het publiek om de site, gekend als "Dok 54", te betreden

De Burgemeester,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 135, par. 2 , 134, par. 1 en artikel 134ter ;

Gelet op het Decreet lokaal bestuur , inzonderheid artikel 65, dat bepaalt :

*§ 1. Als de voorwaarden van de uitbating van de instelling of van de vergunning niet worden nageleefd en nadat aan de overtreder de mogelijkheid is geboden zijn verweermiddelen naar voren te brengen, kan de burgemeester maatregelen nemen als vermeld in **artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet**, als verdere vertraging een ernstig nadeel zou kunnen berokkenen. De burgemeester kan in dit geval echter geen maatregelen nemen als de bevoegdheid om in geval van hoogdringendheid een voorlopige sluiting van een instelling of de tijdelijke schorsing van een vergunning uit te spreken door een bijzondere regelgeving is toevertrouwd aan een andere overheid.*

*§ 2. De maatregelen, vermeld in paragraaf 1, vervallen dadelijk als ze door het college van burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.*

*Zowel de sluiting als de schorsing kunnen een termijn van drie maanden niet overschrijden. Bij het verstrijken van de termijn wordt de beslissing van de burgemeester van rechtswege opgeheven.*

Overwegende dat bij evenementen waar veel publiek wordt toegelaten of verwacht door de organisatoren alle noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid en lichamelijke integriteit van de aanwezigen te verzekeren en dat bij afwezigheid hiervan bij hoogdringendheid door de overheid maatregelen moeten worden genomen ;

Gelet op de vergunning die door het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge op 23 april 2019 werd verleend aan de heren Maxime Robberechts, Anthony Seys en Jelmer Opdebeeck voor de VOF "Dok 54" met ondernemingsnummer BE0699934247 ;

Gelet op de voorwaarden, vastgelegd in het brandveiligheidsverslag P32654/056/01 van 3 april 2019 ;

Gelet op de eerste vaststellingen van de politie op vrijdag, 28 juni 2019, naar aanleiding van meldingen omtrent geluidsoverlast en daarbij tevens werd vastgesteld dat wellicht verschillende inbreuken op de regelgeving inzake brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden zouden kunnen bestaan ;

Gelet op het verslag van onze bevoegde diensten na een veiligheidsrondgang die op vrijdag, 5 juli plaatsvond en waarbij de volgende vaststellingen werden gedaan :

- *Het riet aan de inkom dat ter versiering dient is niet brandvertragend gemaakt en wordt gevraagd om onmiddellijk te verwijderen.*
- *Het oppervlakte van het evenement is  $\pm 1000 \text{ m}^2$ . Verminderd met de geplaatste elementen mogen er maximaal 1000 personen tegelijkertijd aanwezig zijn.*
- *Voor deze oppervlakte en aantal personen moeten er 2 nooduitgangen zijn die aan de voorwaarden voldoen van nooduitgang. Op dit moment is er maar 1. Er moet een 2de nooduitgang komen aan de andere kant van de bar. Op dit moment voldoet dit niet aan de voorwaarden.*
- *De nooduitgang pictogrammen die er nu hangen zijn te klein en moeten zowel overdag als 's avonds goed zichtbaar zijn.*
- *De tent opgesteld voor de bar, werd in de originele aanvraag niet aangeduid. Voor dit type tent moet er een brandreactie A2, M2, of Europees C-s3,d2 kunnen getoond worden samen met een conformiteitsattest of windbelastingsattest. Geen van beiden kon worden voorgelegd.*

Gelet op de vaststelling bij dezelfde veiligheidsrondgang dat het dak van de loods op de site minstens gedeeltelijk bestaat uit asbestplaten, die aan de onderzijde niet zijn geïsoleerd, wat een bijkomend en ernstig gezondheidsrisico voor de aanwezigen uitmaakt en derhalve een onmiddellijke reactie noodzaakt ;

Gelet op een nieuwe veiligheidsrondgang op zaterdag, 6 juli 2019 om 11u30, in aanwezigheid van de organisatoren, en waarbij werd vastgesteld dat aan geen van voorgaande opmerkingen enig gevolg werd verleend en bovendien een nieuwe inbreuk werd vastgesteld, m.n. een geluidspodium dat de geluidsoverlast ongetwijfeld nog zal doen toenemen terwijl voor deze aanpassing geen voorafgaandelijke wijziging aan de bestaande vergunning werd aangevraagd, dat voor deze aanpassing evenmin de vereiste veiligheids- en keuringsattesten kunnen worden voorgelegd ;

Overwegende dat zowel op 28 juni 2019, 5 juli 2019 en 6 juli 2019, de organisatoren aanwezig waren en de mogelijkheid hebben gekregen hun opmerkingen en standpunten te formuleren ;

Gelet op de afspraak met de organisatoren dat op dinsdag, 9 juli 2019 om 15u een nieuwe veiligheidsrondgang met de bevoegde diensten wordt voorzien teneinde na te gaan of aan alle voorwaarden van de vergunning van 23 april 2019 en de hogervermelde vaststellingen is voldaan ;

**Besluit :**

Artikel 1 : Van zaterdag, 26 juli 2019 om 14u tot dinsdag, 9 juli 2019 om 15u, wordt de toegang voor het publiek tot de site, gelegen Pathoekeweg 54, bus 6, verboden.

Artikel 2 : Tot de vaststelling dat aan de inbreuken een einde is gesteld wordt de stedelijke vergunning, verleend op 23 april 2019, geschorst.

Artikel 3 : Elke inbreuk op dit besluit wordt gesanctioneerd met een administratieve geldboete, overeenkomstig de GAS-wet en het stedelijk kaderreglement gemeentelijke administratieve sancties.


Artikel 4 : Dit besluit wordt tegen ontvangstbewijs betekend aan de heren Maxime Robberechts, Anthony Seys en Jelmer Opdebeeck of minstens aan één van hen.

Artikel 5 : Tegen dit bevel kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Wetenschapsstraat 37 te 1040 Brussel. Dit beroep dient te geschieden bij aangetekend schrijven en binnen de 60 dagen na kennisgeving.

Artikel 6 : Afschrift van dit bevel wordt ter kennisgeving overgemaakt aan :

- De gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen,
- De procureur des Konings van West-Vlaanderen,
- De korpschef van de lokale politie Brugge,
- De commandant van de brandweer van de hulpverleningszone 1

Brugge, 6 juli 2019,



Dirk De Fauw

Burgemeester

