

### **Verslag infovergadering**

### **Rioleringsproject Damse Vaart-Zuid en Karel van Manderstraat**

donderdag 29 juni a.s. om 20 u.  
Cafetaria van de tennisclub van het Koninklijk Gezelschap De Witte Beer, Damse Vaart-Zuid 76, 8310 Brugge

#### **Verwelkoming, voorstelling panel en agenda door Sol Mannens**

- welkom
- voorstelling van het panel
  - de heer Philip Pierins, schepen Openbaar domein
  - de heer ing. Tony Meert, Openbaar domein – wegen sector oost
  - mevrouw Sol Mannens, Communicatie & Citymarketing (moderator)
  - de heer Nathan Vandendriessche, Communicatie & Citymarketing (verslag)
- agenda en verloop van de avond
  - inleiding Schepen Philip Pierins
  - voorstelling heraanleg ing. Tony Meert
  - vraagstelling en bespreking
- aanwezigen: 20-tal personen

#### **Inleiding door schepen Philip Pierins**

We vinden het als stad belangrijk dat we alle informatie over dit rioleringsproject aan u kunnen meedelen voor de werkzaamheden starten. We zijn hier vanavond om naar uw opmerkingen en vragen te luisteren. Informeer eveneens je burens mochten ze hier afwezig zijn!

#### **Voorstel heraanleg ing. Tony Meert – Openbaar domein – wegen sector oost**

##### **Voorstelling rioleringsproject**

- ✓ In het gedeelte van de Damse Vaart-Zuid, voorbij de Karel van Manderstraat, ligt er een erg ondiepe riolering. De woningen liggen te laag om hierop aan te sluiten. De enige manier om hieraan te verhelpen, is het aanleggen van een nieuwe riolering aan de achterkant van de woningen langs de bestaande beek. Er zou een afvalwaterriool aangelegd worden samen met de opwaardering van de bestaande beek zodat deze vlot het regenwater kan opvangen. Het afvalwater gaat naar de collector in het Zuidervaartje.
- ✓ Deze aanpak lijkt Stad Brugge de meest opportune oplossing door de relatief lage kostprijs. Een hoger gelegen riolering vereist immers het oppompen van het water door iedere particuliere eigenaar en is daarom een stuk complexer en duurder.
- ✓ De Vlaamse overheid legt de saneringsplicht op aan Stad Brugge. Voor private eigenaars is de nieuwe aansluiting nu nog niet verplicht, maar wél bij verbouwingen aan de woning.
- ✓ Eerst moeten de onderhandelingen met de eigenaar (de heer Roels) nog plaatsvinden vooraleer we de werkzaamheden kunnen aanvangen.

## Vraagstelling en bespreking

### **Vraag van bewoner Damse Vaart-Zuid 100:**

kan er aangesloten worden op de bestaande, hoger gelegen riolering?

#### **Ing. Tony Meert**

Stad Brugge koos voor andere aanpak. In het voorgestelde plan ligt de riolering veel lager en heeft het dus een andere hellingsgraad. Het is voor de omwonenden gemakkelijker om hierop aan te sluiten. De bestaande hogere riolering wordt echter opgevangen en blijft in dienst

### **Vraag van bewoner Damse Vaart-Zuid 100:**

de woningen Damse Vaart-Zuid, richting Damme, staan niet op het plan (nummer 101). Worden zij ook aangesloten op de nieuwe riolering? Daar is de riolering ingebuisd. Zijn er extra kosten voor deze mensen?

#### **Ing. Tony Meert**

Deze percelen bevinden zich buiten het project en voor deze eigenaars verandert er in principe niets.

### **Vraag van bewoner Damse Vaart-Zuid 100:**

zijn er in de buurt al gelijkaardige werken aan de gang?

#### **Ing. Tony Meert**

Ja, er vinden momenteel rioleringswerkzaamheden plaats in de Sint-Godelievedreef.

### **Vraag van bewoner Damse Vaart-Zuid 100:**

waarom wordt niet alles in één beweging gedaan samen met de geplande werkzaamheden in de Damse Vaart-Zuid tussen de ring en de Karel van Manderstraat?

#### **Ing. Tony Meert**

We willen dit niet samen uitvoeren want dan moet onder andere ook de rotonde terug openbreken met meer hinder tot gevolg. Deze aanpak is bovendien goedkoper.

### **Vraag van bewoner Damse Vaart-Zuid 100:**

wat is de diameter van de buizen?

#### **Ing. Tony Meert**

De diameter bedraagt 25 cm in functie van de vlotte afstroming van het vuil water.

### **Vraag van bewoner Damse Vaart-Zuid 100:**

is een diameter van 50 cm dan niet verplicht?

#### **Ing. Tony Meert**

Vroeger was een diameter van 50 cm verplicht bij gemengde riolering. Nu werken we met een gescheiden stelsel en volstaat 25 cm.

### **Vraag van bewoner Damse Vaart-Zuid 100:**

worden onze buizen nog gespoeld? Als onze buizen minder worden gespoeld, is er dan niet meer kans op verstopping?

#### **Ing. Tony Meert**

Het spoelen van het vuil water is geen goede zaak omdat er dan te 'dun' water wordt aangeboden in het zuiveringsstation. Dit is ook één van de redenen waarom we voortaan met een gescheiden stelsel werken.

Het is onze taak om de juiste helling te calculeren voor de buizen. Bij een foute hellingsgraad is er te veel of te weinig bezinking. Bovendien speelt ook de juiste diameter een rol zodat al het vuil mee vloeit.

### **Vraag van bewoner Damse Vaart-Zuid 100:**

kan de riolering nog verlengd worden?

#### **Ing. Tony Meert**

De riolering kan, technisch gezien, verlengd worden. De ingebuisde gracht laten we op dit moment ongemoeid, vermits ze vermoedelijk ook op privaat domein ligt. Er is ook een optie om deze gracht op te vangen tussen de nummers 98 en 100 en dit zal bekeken worden.

### **Vraag van bewoner Damse Vaart Zuid 88:**

is er een verplichting om aan te sluiten?

#### **Ing. Tony Meert**

Ja, maar Stad Brugge hanteert een gedoogbeleid. Stad Brugge wil namelijk niet iedereen op kosten jagen. De aansluiting is echter wél verplicht bij een verbouwing.

**Vraag van bewoner Damse Vaart Zuid 88:**

dient de nieuwe riolering voor het vuil water?

**Ing. Tony Meert**

Het vuile water gaat in de riolering en het regenwater/hemelwater gaat naar de beek. Dit is in overeenstemming met het Vlaams decreet (VLAREM).

**Vraag van bewoner Damse Vaart Zuid 88:**

creëren jullie een nieuwe beek?

**Ing. Tony Meert**

Ja, tussen de weilanden, evenwijdig met de Karel van Manderstraat, zouden we een nieuwe beek realiseren. Andere delen zullen in samenspraak met de eigenaar, ingebuisd of open gewerkt worden.

**Vraag van bewoner Damse Vaart Zuid 88:**

moeten we zelf een aansluiting voorzien?

**Ing. Tony Meert**

Stad Brugge zorgt ervoor dat er wachtbuizen en putjes op de privé percelen zullen liggen. Zo kan men makkelijk daarop aansluiten.

**Vraag van bewoner Damse Vaart Zuid 88:**

hoe kan ik connecteren op de nieuwe aansluiting?

**Ing. Tony Meert**

Wij zorgen voor connectie van de riolering tot op je perceel. Daarna kan je aansluiten op het desbetreffende putje.

**Vraag van bewoner Damse Vaart Zuid 88:**

welke diepte heeft de nieuwe riolering?

**Ing. Tony Meert**

De diepte hiervan is erg afhankelijk van het aansluitingspunt. Stad Brugge mikt op ongeveer één meter diepte. Dit lijkt ons ideaal voor bvb. een septische put want dan kan men 'gravitair' aansluiten.

**Vraag van bewoner Damse Vaart Zuid 88:**

op welke termijn wordt dit project gerealiseerd?

**Ing. Tony Meert**

Afhankelijk van hoe de gesprekken verlopen met de heer Roels, eigenaar gronden van waarop er aan de riolering moet gewerkt worden, kan dit project op korte termijn gerealiseerd worden. De timing is daarenboven ook afhankelijk van de gewassen op het perceel van de heer Roels. Een realistische inschatting is een start van dit project in 2018.

**Vraag van bewoner Damse Vaart Zuid 88:**

wat met onze specifieke situatie?

**Ing. Tony Meert**

Iedereen wordt persoonlijk benaderd door middel van een huisbezoek. De toestand wordt geval per geval bekeken. Als we slechts een paar meter moeten overbruggen, hoeft dat geen probleem te zijn.

**Vraag van bewoner Damse Vaart Zuid 88:**

de regenput gebruiken wij voor bewatering van ons terras en ons gazon.

**Ing. Tony Meert**

Dat is een voorbeeld van hoe het moet!

**Vraag van bewoner Damse Vaart Zuid 88:**

wat kost de aansluiting?

**Ing. Tony Meert**

Tot op jouw perceel sluiten wij aan. Hier zijn geen private kosten aan verbonden. Vanaf dat putje richting woning zijn de aansluitingskosten voor de eigenaar.

**Vraag van bewoner Damse Vaart Zuid 88:**

wanneer gebeurt de aansluiting?

**Ing. Tony Meert**

Dat duurt zeker nog een jaar, gezien alle afspraken die nog moeten gemaakt worden. Wanneer we meer weten, informeren wij u.

**Vraag Damse Vaart Zuid 95:**

moeten we een aparte buis voorzien voor hemelwater? Voeren we hemelwater dan af in de gracht?

**Ing. Tony Meert**

Op dit ogenblik kan Stad Brugge deze werkzaamheden niet opleggen aan de bewoners. Eens het project kan uitgevoerd worden, kan een afkoppelingsdeskundige langskomen die situatie per situatie zal bekijken en zal adviseren wat er kan/moet gebeuren op het eigen terrein.

**Vraag van bewoner Karel Van Manderstraat 129:**

wat is de impact van deze werkzaamheden op onze woning?

**Ing. Tony Meert**

Jullie zijn reeds aangesloten op de riolering van de Karel van Manderstraat en dus zijn er geen aansluitingswerkzaamheden voorzien of nodig. Omdat we werken in jullie "achtertuin" vonden we het aangewezen om jullie ook te informeren over dit project.

**Vraag van bewoner Karel Van Manderstraat 129:**

soms keldert de gracht in. Wordt hier iets aan gedaan om dit in de toekomst te voorkomen?

**Ing. Tony Meert**

We willen het geheel proper achterlaten na de werkzaamheden. De gracht wordt geruimd en gereit en waar nodig oeverversterkingen aangebracht.

**Slotwoord**

De verdere planning van dit project vindt plaats na de gesprekken met de heer Roels. Nog voor de effectieve werken, starten we met de huisbezoeken per eigenaar.

Bedankt voor uw aanwezigheid en om constructief mee te denken over dit project!